

**Опросный лист**  
**для заказа ПКУ 6(10) У1 (Пункт Коммерческого Учёта)**

1	Номинальное напряжение, Кв:	6 или 10	
2	Схема подключения счетчика:	3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН	
3	Расположение шкафа учета:	На опоре / другое	
4	<b>Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—10(6)кВ:</b>		
-	Класс точности обмотки измерения:	0,2 или 0,5	
5	<b>Трансформаторы тока ТОЛ-10:</b>		
-	Номинальный первичный ток, А	5,10,15,20,50,75,100,150,200, 300,400,600	
-	Класс точности обмотки измерения:	0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5	
6	<b>Счетчик электроэнергии:</b>	Тип счётчика	
<b>Интеграция в АСКУЭ</b>			
9	Способ передачи данных GSM	Да или нет	
10	Порты связи;	RS-485 / RS-232 / токовая петля	
11	Количество заказываемых устройств		
12	Доставка	Самовывоз со склада / доставка поставщика	
<b>Сведения о заказчике:</b>			
13	Организация :		
14	Объект:		
15	Ответственное лицо (должность, Ф.И.О.)		
<b>Контактные сведения</b>			
6	Телефон, факс, E-mail		